

«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերության 2023 թվականի պայմանագրային և տնօրինելի հզորությունները

N°	Ամիս	1	2	3			4	5	6	7	8			9				10			11	12	
	Ամսաթիվ	1-31	1-28	1-20	21-25	26-31	1-30	1-31	1-30	1-31	1-5	6		7-31	1-18	19-23	24-30	1-16	17-21	22-31	1-30	1-31	
												ժամը 00:00- 04:00	ժամը 04:00- 24:00										
1.	Պայմանագրային հզորություն	400	400	400	200	400	400	400	400	400	400	400	200	200	400	200	400	400	200	400	400	400	400
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
3.	Գումարային սահմանափակումներ	30	30	30	15	30	30	70	120	160	160	160	80	80	120	60	120	70	35	70	30	30	
1)	Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ	0	0	0	0	0	0	70	120	160	160	160	80	80	120	60	120	70	35	70	0	0	
2)	Սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումներ	30	30	30	15	30	30	30	30	30	30	30	15	15	30	15	30	30	15	30	30	30	
4.	Տնօրինելի հզորություն	370	370	370	185	370	370	330	280	240	240	240	120	120	280	140	280	330	165	330	370	370	

1. Էներգաբլոկների տեխնիկական նվազագույն հզորությունը կազմում է 100 ՄՎտ:

2. Սույն աղյուսակի 5-10-րդ ամիսների համար 2-րդ ենթակետում նշված սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումները ներառված չեն 3-րդ կետում նշված գումարային սահմանափակումներում, քանի որ նույն կետի 1-ին ենթակետում նշված բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներն ավելի մեծ են, քան նույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումները:»