

«ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնեգրական ընկերության 2024 թվականի պայմանագրային և տնօրինելի հզորությունները

№	Ամիս Ամսաթիվ	1					2					3							
		1-22	23-24	25-26	27-28	29-31	1-19	20-21	22-23	24-26	27-29	1-11	12-13	14-15	16-24	25	26-28	29	30-31
1.	Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝	404.2	318.7	366.2	404.2	351.8	404.2	318.7	366.2	404.2	351.8	404.2	366.2	318.7	404.2	366.2	351.8	318.7	404.2
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	76.0	76.0	38.0	76.0	76.0	76.0	76.0	38.0	76.0	76.0	76.0	38.0	76.0	38.0	76.0	76.0	76.0	76.0
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	171.0	85.5	171.0	171.0	171.0	171.0	85.5	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	85.5	171.0	171.0	85.5	171.0	
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	157.2	157.2	157.2	157.2	104.8	157.2	157.2	157.2	104.8	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	104.8	157.2	157.2	
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները, այդ թվում՝	0.0	85.5	38.0	0.0	52.4	0.0	85.5	38.0	0.0	52.4	0.0	38.0	85.5	0.0	38.0	52.4	85.5	0.0
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	0.0	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.5	0.0	0.0	85.5	0.0	
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	
3.	Գումարային սահմանափակումներ	0.0	7.0	7.0	7.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4.	Տնօրինելի հզորություն	404.2	311.7	359.2	397.2	313.8	366.2	280.7	328.2	366.2	313.8	397.2	366.2	318.7	404.2	366.2	351.8	318.7	404.2

№	Ամիս Ամսաթիվ	4												5				6			
		1-10	11-12	13-15	16-17	18-19	20-21	22	23-24	25	26	27-28	29	30	1-10	11-29	30	31	1-26	27-28	29-30
1.	Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝	404.2	351.8	404.2	366.2	318.7	404.2	351.8	404.2	351.8	366.2	404.2	318.7	404.2	404.2	76.0	0.0	76.0	76.0	38.0	76.0
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	76.0	76.0	76.0	38.0	76.0	76.0	76.0	76.0	38.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	0.0	76.0	76.0	38.0	76.0
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	171.0	171.0	171.0	171.0	85.5	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	85.5	171.0	171.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	157.2	104.8	157.2	157.2	157.2	157.2	104.8	157.2	104.8	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները, այդ թվում՝	0.0	52.4	0.0	38.0	85.5	0.0	52.4	0.0	52.4	38.0	0.0	85.5	0.0	0.0	328.2	404.2	328.2	328.2	366.2	328.2
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0	0.0	0.0	38.0	0.0
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	0.0	0.0	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.5	0.0	0.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2
3.	Գումարային սահմանափակումներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	Տնօրինելի հզորություն	404.2	351.8	404.2	366.2	318.7	404.2	351.8	404.2	351.8	366.2	404.2	318.7	404.2	404.2	76.0	0.0	76.0	76.0	38.0	76.0

№	Ամիս Ամսաթիվ	7			8			9						10						
		1-24	25-26	27-31	1-27	28-29	30-31	1-10	11-26	27	28	29	30		1-14	15-16	17-23	24-25	26-30	31
													ժամը 00:00- 04:23	ժամը 04:24- 24:00						
1.	Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝	76.0	38.0	76.0	76.0	313.8	351.8	351.8	266.3	142.8	228.3	266.3	266.3	318.7	318.7	228.3	318.7	266.3	318.7	195.2
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	76.0	38.0	76.0	76.0	38.0	76.0	76.0	38.0	38.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	38.0	76.0	76.0	76.0	38.0
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	0.0	0.0	171.0	171.0	171.0	85.5	0.0	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	0.0
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	0.0	0.0	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	157.2	157.2	104.8	157.2	104.8	157.2	157.2	157.2
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները, այդ թվում՝	328.2	366.2	328.2	328.2	90.4	52.4	52.4	137.9	261.4	175.9	137.9	137.9	85.5	85.5	175.9	85.5	137.9	85.5	209.0
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	0.0	38.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	38.0
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	171.0	171.0	171.0	171.0	0.0	0.0	0.0	85.5	171.0	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	171.0
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	157.2	157.2	157.2	157.2	52.4	52.4	52.4	52.4	52.4	52.4	52.4	0.0	0.0	52.4	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0
3.	Գումարային սահմանափակումներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	Տնօրինելի հզորություն	76.0	38.0	76.0	76.0	313.8	351.8	351.8	266.3	142.8	228.3	266.3	266.3	318.7	318.7	228.3	318.7	266.3	318.7	195.2

№	Ամիս Ամսաթիվ	11										12						
		1-4	5-6	7-13	14-15	16-19	20	21-24	25	26	27-28	29-30	1-17	18-20	21	22-25	26-27	28-31
1.	Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝	318.7	266.3	318.7	266.3	318.7	266.3	318.7	233.2	318.7	280.7	318.7	318.7	266.3	233.2	318.7	280.7	318.7
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	38.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	38.0	76.0
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	0.0	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	0.0	85.5	85.5	85.5
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	157.2	104.8	157.2	104.8	157.2	104.8	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2	104.8	157.2	157.2	157.2	157.2
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները, այդ թվում՝	85.5	137.9	85.5	137.9	85.5	137.9	85.5	171.0	85.5	123.5	85.5	85.5	137.9	171.0	85.5	123.5	85.5
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	171.0	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	171.0	85.5	85.5	85.5
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	0.0	52.4	0.0	52.4	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	Գումարային սահմանափակումներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	Տնօրինելի հզորություն	318.7	266.3	318.7	266.3	318.7	266.3	318.7	233.2	318.7	280.7	318.7	318.7	266.3	233.2	318.7	280.7	318.7

«Գազարոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության շոգեգազային ցիկլով էլեկտրական էներգիա արտադրող «Հրազդան-5» կայանի 2024 թվականի պայմանագրային և տնօրինելի հզորությունները

ՄՎտ

№	Ամիս Ամսաթիվ	1	2	3		4	5	6	7	8	9		10			11	12	
		1-31	1-29	1-12	13-31	1-30	1-31	1-30	1-31	1-31	1-14	15-30	1-4	5		6-31	1-30	1-31
														ժամը 00:00- 03:12	ժամը 03:13- 24:00			
1.	Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝	440.0	440.0	0.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	0.0	0.0	0.0	440.0	440.0	440.0	440.0
1)	Շոգետուրբինի հզորություն	300.0	300.0	0.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0	300.0	300.0
2)	Գազային տուրբինի հզորություն	140.0	140.0	0.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	0.0	0.0	0.0	140.0	140.0	140.0	140.0
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորություններ	0.0	0.0	440.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	440.0	440.0	440.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	Գումարային սահմանափակումներ, այդ թվում՝	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	100.0	160.0	160.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1)	Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	100.0	160.0	160.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2)	Սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	Տնօրինելի հզորություն	440.0	440.0	0.0	440.0	440.0	380.0	340.0	280.0	280.0	340.0	0.0	0.0	0.0	440.0	440.0	440.0	440.0

1. Շոգեգազային էներգաբլոկի տեխնիկական նվազագույն հզորությունը՝ 280 ՄՎտ է:
2. Շոգեգազային էներգաբլոկի հզորության զարգացման և նվազեցման արագությունը 3 ՄՎտ/րոպե է:
3. Շոգեգազային էներգաբլոկի հզորության զարգացման և նվազեցման արագությունը վթարային պայմաններում 8-10 ՄՎտ/րոպե է:»