

«ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնեպիտան ընկերության 2025 թվականի պայմանագրային և փնտրիների հզորությունները

N [»]	Ամիս	1					2							3				4				
	Ամսաթիվ	1-31	1-25	26	27	28	1-10	11-12	13-26	27	28	29-30	31	1-13	14-15	16-27	28	29	30			
1.	Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝	404.2	404.2	228.3	228.3	351.8	404.2	318.7	404.2	313.8	228.3	404.2	351.8	318.7	266.3	404.2	366.2	228.3	351.8			
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	76.0	76.0	38.0	38.0	76.0	76.0	76.0	76.0	38.0	38.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	38.0	38.0	76.0			
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	171.0	171.0	85.5	85.5	171.0	171.0	85.5	171.0	85.5	171.0	171.0	85.5	85.5	171.0	171.0	85.5	171.0				
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	157.2	157.2	104.8	104.8	104.8	157.2	157.2	157.2	104.8	104.8	157.2	104.8	157.2	104.8	157.2	104.8	104.8				
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները, այդ թվում՝	0.0	0.0	175.9	175.9	52.4	0.0	85.5	0.0	90.4	175.9	0.0	52.4	85.5	137.9	0.0	38.0	175.9	52.4			
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	38.0	0.0			
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	85.5	85.5	0.0	0.0	85.5	0.0	0.0	85.5	0.0	0.0	85.5	85.5	0.0	0.0	85.5	0.0			
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	0.0	52.4	0.0	52.4	0.0	0.0	52.4	52.4			
3.	Գումարային սահմանափակումներ	0.0	7.0	3.5	3.5	7.0	38.0	22.5	38.0	34.5	19.0	38.0	38.0	7.0	7.0	7.0	3.5	3.5	7.0			
4.	Տնօրինելի հզորություն	404.2	397.2	224.8	224.8	344.8	366.2	296.2	366.2	279.3	209.3	366.2	313.8	311.7	259.3	397.2	362.7	224.8	344.8			

N [»]	Ամիս	5							6					7					
	Ամսաթիվ	1-13	14-15	16-19	20-21	22-28	29	30	31	1-25	26	27	28-29	30	1-27	28	29	30	31
1.	Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝	328.2	275.8	328.2	275.8	328.2	242.7	190.3	328.2	328.2	190.3	190.3	328.2	275.8	404.2	228.3	228.3	351.8	404.2
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0	38.0	38.0	76.0	76.0
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	171.0	171.0	171.0	171.0	171.0	85.5	85.5	171.0	171.0	85.5	85.5	171.0	171.0	171.0	85.5	85.5	171.0	171.0
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	157.2	104.8	157.2	104.8	157.2	157.2	104.8	157.2	157.2	104.8	157.2	104.8	157.2	157.2	104.8	104.8	104.8	157.2
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները, այդ թվում՝	76.0	128.4	76.0	128.4	76.0	161.5	213.9	76.0	76.0	213.9	213.9	76.0	128.4	0.0	175.9	175.9	52.4	0.0
1)	Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0
2)	Շամբի հիդրոէլեկտրակայան	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.5	85.5	0.0	0.0	85.5	85.5	0.0	0.0	0.0	85.5	85.5	0.0	0.0
3)	Տաթև հիդրոէլեկտրակայան	0.0	52.4	0.0	52.4	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	52.4	52.4	0.0	52.4	0.0	52.4	52.4	52.4	0.0
3.	Գումարային սահմանափակումներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	Տնօրինելի հզորություն	328.2	275.8	328.2	275.8	328.2	242.7	190.3	328.2	328.2	190.3	190.3	328.2	275.8	404.2	228.3	228.3	351.8	404.2

№	Ամիս	8					9					10					11				12				
	Ամսաթիվ	1-26	27	28	29	30-31	1-17	18-19	20-28	29	30	1-15	16-17	18-29	30	31	1-26	27	28	29-30	1-23	24	25	26	27-31
1.	Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝	404.2	228.3	228.3	351.8	404.2	351.8	313.8	351.8	175.9	213.9	266.3	228.3	266.3	90.4	213.9	266.3	175.9	90.4	266.3	404.2	228.3	228.3	351.8	404.2
1)	<i>Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան</i>	76.0	38.0	38.0	76.0	76.0	76.0	38.0	76.0	38.0	76.0	76.0	38.0	76.0	38.0	76.0	76.0	38.0	38.0	76.0	76.0	38.0	38.0	76.0	76.0
2)	<i>Շամբի հիդրոէլեկտրակայան</i>	171.0	85.5	85.5	171.0	171.0	171.0	171.0	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	0.0	85.5	85.5	85.5	0.0	85.5	171.0	85.5	85.5	171.0	171.0	
3)	<i>Տաթև հիդրոէլեկտրակայան</i>	157.2	104.8	104.8	104.8	157.2	104.8	104.8	104.8	52.4	52.4	104.8	104.8	104.8	52.4	52.4	104.8	52.4	104.8	104.8	157.2	104.8	104.8	104.8	157.2
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները, այդ թվում՝	0.0	175.9	175.9	52.4	0.0	52.4	90.4	52.4	228.3	190.3	137.9	175.9	137.9	313.8	190.3	137.9	228.3	313.8	137.9	0.0	175.9	175.9	52.4	0.0
1)	<i>Սպանդարյանի հիդրոէլեկտրակայան</i>	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	38.0	0.0	0.0	38.0	0.0	38.0	0.0	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0
2)	<i>Շամբի հիդրոէլեկտրակայան</i>	0.0	85.5	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	171.0	85.5	85.5	85.5	171.0	85.5	0.0	85.5	85.5	0.0	0.0	
3)	<i>Տաթև հիդրոէլեկտրակայան</i>	0.0	52.4	52.4	52.4	0.0	52.4	52.4	52.4	104.8	104.8	52.4	52.4	104.8	104.8	52.4	104.8	104.8	52.4	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4	0.0
3.	Գումարային սահմանափակումներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	Տնօրինելի հզորություն	404.2	228.3	228.3	351.8	404.2	351.8	313.8	351.8	175.9	213.9	266.3	228.3	266.3	90.4	213.9	266.3	175.9	90.4	266.3	404.2	228.3	228.3	351.8	404.2

«ԱՐՄՓԱՌԻԵՐ» փակ բաժնեգրիական ընկերության շոգեգազային ցիկլով էլեկտրական էներգիա արտադրող կայանի 2025 թվականի պայմանագրային և տնօրինելի հզորությունները

№	Ամիս Ամսաթիվ	1			2			3			4			5				6				
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-29	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-12	13-16	17-20	21-31	1-10	11-20	21-30	
1.	Պայմանագրային հզորություն	254.00	254.00	254.00	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	0.00	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Գումարային սահմանափակումներ, այդ թվում՝	0.00	0.00	0.00	17.70	18.90	20.70	22.60	24.70	26.40	27.90	29.50	31.10	32.70	33.80	0.00	35.00	36.40	38.50	40.30	41.80	
1)	Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ	0.00	0.00	0.00	17.70	18.90	20.70	22.60	24.70	26.40	27.90	29.50	31.10	32.70	33.80	0.00	35.00	36.40	38.50	40.30	41.80	
2)	Ջերմային բեռնվածքով պայմանավորված սահմանափակումներ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Տնօրինելի հզորություն կոնդեսացիոն ռեժիմում	254.00	254.00	254.00	259.80	258.60	256.80	254.90	252.80	251.10	249.60	248.00	246.40	244.80	243.70	0.00	242.50	241.10	239.00	237.20	235.70	
5.	Տնօրինելի հզորություն ջերմաֆիկացիոն ռեժիմում																					

№	Ամիս Ամսաթիվ	7			8			9			10			11			12				
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31		
1.	Պայմանագրային հզորություն	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	Գումարային սահմանափակումներ, այդ թվում՝	43.10	44.30	44.40	44.40	44.20	42.80	41.10	39.50	37.00	34.30	31.60	28.90	26.20	23.70	21.60	19.60	17.80	17.50		
1)	Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ	43.10	44.30	44.40	44.40	44.20	42.80	41.10	39.50	37.00	34.30	31.60	28.90	26.20	23.70	21.60	19.60	17.80	17.50		
2)	Ջերմային բեռնվածքով պայմանավորված սահմանափակումներ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.	Տնօրինելի հզորություն կոնդեսացիոն ռեժիմում	234.40	233.20	233.10	233.10	233.30	234.70	236.40	238.00	240.50	243.20	245.90	248.60	251.30	253.80	255.90	257.90	259.70	260.00		
5.	Տնօրինելի հզորություն ջերմաֆիկացիոն ռեժիմում																				

1. Սեփական կարիքների միջին ծախսը կազմում է 7.7 ՄՎտ:

2. Սույն աղյուսակում որևէ ժամանակահատվածի համար սահմանված տնօրինելի հզորությունը 254ՄՎտ-ը գերազանցելու դեպքում բացառապես ընկերությունը տրամադրված էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության և է №0636 լիցենզիայի պայմաններով սահմանված նվազագույն միջին պահանջարկված հզորության հաշվարկման նպատակի համար այն համարվում է 254ՄՎտ:

«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության շոգեգազային ցիկլով էլեկտրական էներգիա արտադրող «Հրազդան-5» կայանի 2025 թվականի պայմանագրային և փոփոխելի հզորությունները

ՄՎտ

№	Ամիս Ամսաթիվ	1			2			3			4			5			6		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-28	1-2	3-14	15-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30
1.	Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	0.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0
1)	Շոգեփոքրիկի հզորություն	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	0.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
2)	Գազային փոքրիկի հզորություն	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	0.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորություններ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	440.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	Գումարային սահմանափակումներ, այդ թվում՝	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0	60.0	80.0	80.0	100.0	120.0	140.0
1)	Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0	60.0	80.0	80.0	100.0	120.0	140.0
2)	Սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	Տնօրինելի հզորություն	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	0.0	440.0	440.0	420.0	400.0	380.0	360.0	360.0	340.0	320.0	300.0

№	Ամիս Ամսաթիվ	7			8			9		10			11			12		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
1.	Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	0.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0
1)	Շոգեփոքրիկի հզորություն	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	0.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
2)	Գազային փոքրիկի հզորություն	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	0.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորություններ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	440.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	Գումարային սահմանափակումներ, այդ թվում՝	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	0.0	90.0	60.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1)	Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	0.0	90.0	60.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2)	Սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	Տնօրինելի հզորություն	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	0.0	350.0	380.0	400.0	420.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0

1. Շոգեգազային էներգաբլոկի տեխնիկական նվազագույն հզորությունը 280 ՄՎտ է:

«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազԶԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերության 2025 թվականի պայմանագրային և փնտրիների հզորությունները

№	Ամիս	1	2	3			4			5	6	7	8	9			10			11	12	
	Ամսաթիվ	1-31	1-28	1-16	17-21	22-31	1-13	14-18	19-30	1-31	1-30	1-31	1-31	1-14	15-19	20-30	1-5	6-10	11-31	1-30	1-31	
1.	Պայմանագրային հզորություն	400.0	200.0	200.0	0.0	200.0	200.0	0.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	0.0	200.0	200.0	0.0	200.0	200.0	200.0	200.0
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	Գումարային սահմանափակումներ	60.0	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	35.0	60.0	80.0	80.0	60.0	0.0	60.0	35.0	0.0	35.0	30.0	30.0	
1)	<i>Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	60.0	80.0	80.0	60.0	0.0	60.0	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	
2)	<i>Սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումներ</i>	60.0	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	30.0	
4.	Տնօրինելի հզորություն	340.0	170.0	170.0	0.0	170.0	170.0	0.0	170.0	165.0	140.0	120.0	120.0	140.0	0.0	140.0	165.0	0.0	165.0	170.0	170.0	

1. Էներգաբլոկի տեխնիկական նվազագույն հզորությունը կազմում է 100 ՄՎտ:

2. Սույն աղյուսակի 5-10-րդ ամիսների համար 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումները ներառված չեն 3-րդ կետում նշված գումարային սահմանափակումներում, քանի որ նույն կետի 1-ին ենթակետում նշված բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներն ավելի մեծ են, քան նույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումները: