

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

«ԱՐՄՓԱՌԻԵՐ» փակ բաժնետիրական ընկերության շոգեգազային ցիկլով էլեկտրական էներգիա արտադրող կայանի 2026 թվականի պայմանագրային և տնօրինելի հզորությունները

№	Ամիս Ամսաթիվ	1			2			3			4			5					6		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-28	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-3	4-8	9-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30
1.	Պայմանագրային հզորություն	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	0.00	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Գումարային սահմանափակումներ, այդ թվում՝	15.46	15.92	16.38	16.75	17.25	17.71	20.29	22.50	25.25	27.58	29.25	30.71	32.00	0.00	32.00	33.29	34.75	36.79	39.52	42.00
1)	Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ	15.46	15.92	16.38	16.75	17.25	17.71	20.29	22.50	25.25	27.58	29.25	30.71	32.00	0.00	32.00	33.29	34.75	36.79	39.52	42.00
2)	Ջերմային բեռնվածքով պայմանավորված սահմանափակումներ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Տնօրինելի հզորություն կոնդեսացիոն ռեժիմում	262.04	261.58	261.13	260.75	260.25	259.79	257.21	255.00	252.25	249.92	248.25	246.79	245.50	0.00	245.50	244.21	242.75	240.71	237.98	235.50
5.	Տնօրինելի հզորություն ջերմաֆիկացիոն ռեժիմում																				

№	Ամիս Ամսաթիվ	7			8			9			10			11			12		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
1.	Պայմանագրային հզորություն	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50	277.50
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Գումարային սահմանափակումներ, այդ թվում՝	43.08	45.08	46.08	45.25	44.58	43.75	41.17	38.75	36.17	33.58	31.29	27.13	22.92	21.42	20.29	18.92	17.54	16.38
1)	Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ	43.08	45.08	46.08	45.25	44.58	43.75	41.17	38.75	36.17	33.58	31.29	27.13	22.92	21.42	20.29	18.92	17.54	16.38
2)	Ջերմային բեռնվածքով պայմանավորված սահմանափակումներ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Տնօրինելի հզորություն կոնդեսացիոն ռեժիմում	234.42	232.42	231.42	232.25	232.92	233.75	236.33	238.75	241.33	243.92	246.21	250.38	254.58	256.08	257.21	258.58	259.96	261.13
5.	Տնօրինելի հզորություն ջերմաֆիկացիոն ռեժիմում																		

Բեռնավորման (բեռնաթափման) արագությունը նորմալ աշխատանքային ռեժիմում՝ 10 ՄՎտ/րոպե:

«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնեպիրական ընկերության շոգեգազային ցիկլով էլեկտրական էներգիա արտադրող «Հրազդան-5» կայանի 2026 թվականի պայմանագրային և տնօրինելի հզորությունները

ՄՎտ

№	Ամիս	1			2			3			4			5			6		
	Ամսաթիվ	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-28	1	2-13	14-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30
1.	Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	0.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0
1)	Շոգեպտուրբինի հզորություն	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	0.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
2)	Գազային տուրբինի հզորություն	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	0.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորություններ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	440.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	Գումարային սահմանափակումներ, այդ թվում՝	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0	60.0	80.0	80.0	100.0	120.0	140.0
1)	Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0	60.0	80.0	80.0	100.0	120.0	140.0
2)	Սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	Տնօրինելի հզորություն	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	0.0	440.0	440.0	420.0	400.0	380.0	360.0	360.0	340.0	320.0	300.0

№	Ամիս	7			8			9		10			11			12		
	Ամսաթիվ	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31
1.	Պայմանագրային հզորություն, այդ թվում՝	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	0.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0
1)	Շոգեպտուրբինի հզորություն	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	0.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
2)	Գազային տուրբինի հզորություն	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	0.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորություններ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	440.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	Գումարային սահմանափակումներ, այդ թվում՝	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	0.0	90.0	60.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1)	Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	0.0	90.0	60.0	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2)	Սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	Տնօրինելի հզորություն	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	0.0	350.0	380.0	400.0	420.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0	440.0

Շոգեգազային էներգաբլոկի տեխնիկական նվազագույն հզորությունը 280 ՄՎտ է:

«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազԶԷԿ)» բաց բաժնեգրիական ընկերության 2026 թվականի պայմանագրային և տնօրինելի հզորությունները

№	Ամիս	1	2	3			4			5	6	7	8	9					10	11	12
	Ամսաթիվ	1-31	1-28	1-15	16-20	21-31	1-12	13-17	18-30	1-31	1-30	1-31	1-31	1-6	7-12	13-20	21-25	26-30	1-31	1-30	1-31
1.	Պայմանագրային հզորություն	200.0	400.0	400.0	200.0	400.0	400.0	200.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	200.0	400.0	200.0	400.0	400.0	400.0	400.0
2.	Պլանային նորոգման հանվող հզորությունները	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	Գումարային սահմանափակումներ	30.0	60.0	60.0	30.0	60.0	60.0	30.0	60.0	70.0	120.0	160.0	160.0	120.0	60.0	120.0	60.0	120.0	70.0	60.0	60.0
1)	Բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	120.0	160.0	160.0	120.0	60.0	120.0	60.0	120.0	70.0	0.0	0.0
2)	Սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումներ	30.0	60.0	60.0	30.0	60.0	60.0	30.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	30.0	60.0	30.0	60.0	60.0	60.0	60.0
4.	Տնօրինելի հզորություն	170.0	340.0	340.0	170.0	340.0	340.0	170.0	340.0	330.0	280.0	240.0	240.0	280.0	140.0	280.0	140.0	280.0	330.0	340.0	340.0

1. Էներգաբլոկի տեխնիկական նվազագույն հզորությունը կազմում է 100 ՄՎտ:
2. Սույն աղյուսակի 5-10-րդ ամիսների համար 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումները ներառված չեն 3-րդ կետում նշված գումարային սահմանափակումներում, քանի որ նույն կետի 1-ին ենթակետում նշված բնակլիմայական պայմաններից հզորության սահմանափակումներն ավելի մեծ են, քան նույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված սարքավորումների մաշվածությամբ պայմանավորված սահմանափակումները: